

Акт осмотра федерального имущества: земельный участок и административное здание, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, городской округ город Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, улица Набережная, дом 3

09.09.2025 г.

На основании пункта 5.14 раздела II Положения о Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай, утвержденного приказом Росимущества от 23.06.2023 №131, комиссией в составе:

Палушкина Е.А.	начальник отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в Республике Алтай МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай;
Жаркова Н.В.	ведущий специалист-эксперт отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в Республике Алтай МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.

проведен осмотр следующего федерального имущества:

1. земельный участок с кадастровым номером 04:11:020169:19 площадью 287 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, городской округ город Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, улица Набережная, земельный участок 3. Земельный участок находится в собственности Российской Федерации. Реестровый номер федерального имущества (РНФИ) П11020000082.
2. Административное здание с кадастровым номером 04:11:020169:126 площадью 270 кв.м. расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, городской округ город Горно-Алтайск, город

Горно-Алтайск, улица Набережная, дом 3. Здание находится в собственности Российской Федерации. Реестровый номер федерального имущества (РНФИ) П12020000218.

В ходе осмотра и изучения правоподтверждающих и технических документов установлено:

Год завершения строительства административного здания – 1901 г.


Административное здание в течение длительного периода никем не используется. Материал наружных стен – кирпичные первый этаж и деревянные 2 этаж. Фундамент из бута; стены – кирпичные, местами рубленые; перекрытия деревянные. Крыша - металлочерепица; полы – доски. Окна двойные глухие. Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, покраска, обои. В здании 2 этажа. Центральное отопление отсутствует. Отапливается радиаторами. Электроосвещение, водопровод, канализация имеется.

Состояние административного здания удовлетворительное, требуется проведение ремонта. Часть остекления отсутствует. Краска на стенах, полах и потолках облупилась, побелку требуется обновить. По стенам наблюдаются трещины. Сантехника требует замены. Кирпичная кладка фасада первого этажа местами имеет повреждения.

На земельном участке, на котором расположено здание, отсутствуют иные объекты недвижимого имущества, в том числе принадлежащие иным лицам.



М.П. Е.А. Палушкина



М.П. Н.В. Жаркова

